


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ШАДРИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 640006, г. Курган, ул. М.Горького, 170,
Телефон, факс: (3522) 24-11-54, 24-09-59, Email: sort@kurgan.fguz.org
Почтовый адрес: 641870, г. Шадринск, ул. Луначарского, 20,
Телефон, факс: (35253) 6-18-96, Email: retortas@mail.ru
ОКПО 70576061, ОГРН 1054500008925
ИНН/КПП 4501113468/ 450202001

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач Шадринского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курганской области»

Д.С. Поспелов

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 5703 от 13.12.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКУ "Центральное"
2. Юридический адрес: Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Куйбышева, 35
3. Наименование образца (пробы): Вода подземного источника централизованного водоснабжения; вес(объем) пробы для испытаний: 2 л
4. Место отбора: Курганская область, Сафакулевский район, с. Надеждинка, скважина
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.12.2024 с 09:20 до 09:30
Ф.И.О., должность: Мусин А.М, руководитель
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2024 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения: Проба отобрана и доставлена заказчиком. Сведения об отборе проб внесены на основании предоставленной информации от заказчика.
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 454 от 19.04.2024
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 01.02.24.5703 03 2
9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.
10. Условия проведения испытаний:--
11. Место осуществления деятельности: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.12.2024 14:30 Внутривлабораторный номер пробы 5703 - 1882 испытания проведены по адресу: Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, 20 дата начала испытаний 10.12.2024 14:30 дата выдачи результата 11.12.2024 11:34					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
Ответственный за проведение испытаний эксперт-химик					Федотова Л. П.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Никитина Е. В., Помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 5703 от 13.12.2024